

# CERTIFICADO DE ENSAYO

Test Certificate

**NÚMERO**

Number

De 0705127-01  
a 0705127-03

Hoja de encargo: 20701095

**FECHA DE EMISIÓN**

Date of issue

29 de junio de 2007

**MUESTRA DE ENSAYO**

Test specimen

Muestras correspondientes a la gama de producto de material aislante de color negro y aspecto espuma, ignifugadas, de espesores comprendidos entre los 5 mm y los 30 mm, y cuya composición es 15% poliuretano y 85% mezcla Firegen, todos con el mismo sistema y materiales de producción según información del cliente, y referenciado por él mismo como:

↳ "MATERIAL AISLANTE FIREGEN"

**ENSAYO**

Test

**ENSAYOS DE GAMA**

UNE 23721:90 - Ensayo de reacción al fuego de los materiales de construcción

UNE 23727: 90 - Ensayo de Reacción al Fuego de los Materiales de Construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.

**SOLICITANTE**

Applicant

MODISPREM, S.A.

CR. DE EJEJA; KM. 2,1. PG. EL CAMPILLO  
50800 ZUERA (ZARAGOZA)

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Result Obtained

Según ensayos que constan en el informe de referencia De 0705127-01 a 0705127-03 (fecha de emisión: 29 de junio de 2007), las muestras correspondientes a la gama de producto de material aislante descrita anteriormente y referenciada por el cliente como, "MATERIAL AISLANTE FIREGEN", quedan clasificadas como M1.

**SIGNATARIO AUTORIZADO**

Autorized signatory



Fdo.: D. Vicente P. Navarro Miquel  
Resp. Lab. Reacción al Fuego

El resultado del presente certificado no concierne más que al objeto/s ensayado/s en AIDIMA.  
The result of this/these certificate only refers to the object/s tested in AIDIMA

"AIDIMA es miembro del Comité de Tecnología e Innovación de la Unión Europea del Mueble (UEA) y de la Red Europea de Innovación (InnovaWood), entre cuyos miembros se encuentran: CATAS (Italia), CTBA (Francia), CTIB (Bélgica), CTIMM (Portugal), DTI (Dinamarca), FIRA (Reino Unido), LGA (Alemania), TNO (Holanda), TRÅTEC (Suecia), VTT (Finlandia), SWOOD (Suiza), HFA (Austria), ELKEDE (Grecia) y UNIVERSITY OF ZAGREB (Croacia)"